



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 30.03.2023г. №512**

Мною, Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Южаковой М.А. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №78» (сокращенное наименование МБОУ «СОШ №78»)

Адрес место нахождения юридического лица: 426073, УР, город Ижевск, улица Молодежная, 97

Адрес места осуществления деятельности: 426073, УР, город Ижевск, улица Молодежная, 97

ИНН 1834300035, ОГРН 1021801584727

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №405 (история), №406 (история), №407 (биология, химия) поверхность стен и потолков помещений имеет дефекты, следы протекания кровли

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №405 (история), №406 (история), №407 (биология, химия) провести ремонт поверхности стен и потолков; стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения нарушений до 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СОШ №78»,  
юридический адрес: 426073, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Молодежная, 97  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Южакова М.А.

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 04 2023г.

  
(подпись)

Е.В. Аткисова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_